

## EDICTO

Don Bernabé Cano García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Nucía.

Hace saber:

Que, no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del Uso de la Red de Saneamiento de La Nucía, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ordenanza para el uso de la red de saneamiento de La Nucía.

Título I.- Objetivos y ámbito de aplicación.

Título II.- Uso de la red de alcantarillado.

1. Disposiciones generales.

2. Uso de la red.

3. Acometidas.

4. Desperfectos.

5. Permiso de conexión.

6. Inspección de obras.

Título III.- Régimen sancionador.

7. Infracciones.

8. Sanciones.

Título I.- Objetivos y ámbito de aplicación.

Artículo 1.

Es objeto de esta Ordenanza:

Establecer las normas de utilización de la red Municipal de alcantarillado, colectores, estaciones de bombeo y en general de todos aquellos elementos que configuran la red Municipal de saneamiento.

Artículo 2.

Asimismo, la presente Ordenanza viene a regular.

Los vertidos domésticos en zonas residenciales sin red Municipal de alcantarillado.

Los vertidos a la red de acequias.

Los vertidos y descargas efectuados al medio ambiente en general.

Los vertidos procedentes de otros municipios que puedan afectar a la red Municipal de saneamiento.

Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros Organismos de la Administración, según lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3.

Las Normas contenidas en la presente Ordenanza desarrollan las exigencias de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de La Nucía (Boletín Oficial de la Provincia 258, de fecha 10 de noviembre de 1988) en lo referente a «Normas básicas de urbanización. Saneamiento, depuración y Vertido (artículo 35).

Artículo 4.

En la elaboración de planes que desarrollen el Plan General de Ordenación Urbana será preceptivo el Estudio Técnico Integral del saneamiento de la zona, evacuación de aguas pluviales y en las zonas donde se ubiquen actividades industriales un estudio técnico adicional sobre la previsible contaminación por vertidos.

Título II.- Uso de la red de saneamiento.

Capítulo 1.- disposiciones generales.

Artículo 5.

Los preceptos contenidos en este Título II de la Ordenanza van dirigidos a la preservación de la red de saneamiento Municipal, asegurar su buen funcionamiento y eficacia para evacuar y conducir a las unidades operativas de tratamiento los vertidos autorizados, así como establecer un adecuado drenaje de aguas pluviales.

Artículo 6.

En la vía pública la ejecución de la red de saneamiento deberá efectuarse con anterioridad, o al menos simultáneamente, a las obras de urbanización definitivas.

Artículo 7.

En la redacción de los proyectos de urbanización, previstos en las Normas Urbanísticas del Plan General, se

desarrollará la red de saneamiento, conforme a las directrices técnicas de la presente Ordenanza y serán informadas por los Servicios Municipales de Alcantarillado que tengan atribuidas competencias en materia de saneamiento.

Artículo 8.

Aquellas parcelas que gocen de la calificación de solar pero que carezcan en su entorno de red de saneamiento definitiva deberán asegurar su conexión a la red de saneamiento existente.

En este supuesto se seguirán las especificaciones que los Servicios Municipales de Alcantarillado establezcan, de acuerdo con la presente Ordenanza y las Normas Urbanísticas del Plan General dirigidas a la protección de los recursos hidráulicos, previa consulta oficial, ya sea anterior o bien en el trámite de ejecución de la licencia urbanística correspondiente.

Artículo 9.

Aquellas instalaciones permitidas en suelo no urbanizable deberán establecer su propio sistema particular de saneamiento, ajustándose a la normativa que establezca el Organismo responsable del cauce receptor.

En casos singulares y con las prescripciones de los Servicios técnicos de saneamiento, podrán autorizarse soluciones especiales.

Artículo 10.

La totalidad de las obras de saneamiento que se ejecuten en el término Municipal de La Nucía se ajustarán a las disposiciones técnicas establecidas por el Servicio Municipal de Alcantarillado.

Artículo 11.

En el caso de obras de saneamiento que afecten a zonas de desarrollo (apertura de nuevos viales y suelo urbanizable) resulta obligatorio adoptar los criterios establecidos en la ordenación urbanística en cada caso aplicable.

Capítulo 2.- Uso de la red.

Artículo 12.

En suelo urbano los edificios existentes o que se construyan deberán acometer obligatoriamente a la red general de saneamiento.

Artículo 13.

Si el edificio tiene fachada en más de una vía pública en que existan alcantarillas el Servicio Municipal determinará el punto de conexión de la finca.

Artículo 14.

Cuando no exista red de alcantarillado enfrente de la finca, pero sea factible la conexión a la misma a través de viales de uso público, será obligatoria dicha conexión, hasta una distancia máxima de 100 m según indica el artículo 8 de la presente ordenanza y hasta la urbanización definitiva de la zona. Los costos de dichas obras serán atribuibles a los propietarios afectados.

Artículo 15.

En casos singulares del desarrollo urbanístico podrán estudiarse soluciones particulares para aquellas zonas que teniendo calificación de suelo urbano les resulta inviable la conexión con la red de saneamiento Municipal.

En tal caso, el propietario efectuará solicitud específica de saneamiento particular, que será informada por los técnicos y en su caso autorizada por el Ayuntamiento.

Artículo 16.

Los propietarios de edificios e instalaciones ya establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan obligados, a través de la Disposición Transitoria, a adaptar sus vertidos y acometidas a los preceptos de la presente Ordenanza, con los plazos y determinaciones que en dicha Disposición se establecen.

Capítulo 3.- Acometidas.

Artículo 17.

Se define la acometida domiciliaria como la instalación de saneamiento que une la red interior de un edificio o instalación a la red pública de saneamiento.

La forma, características técnicas y dimensiones vienen definidas en el anexo.

Artículo 18.

Podrá autorizarse el desagüe de varios edificios a través de una sola acometida, si técnicamente fuera necesario,

siempre que la servidumbre o servidumbres que al efecto se constituyan sean debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.

#### Artículo 19.

Las acometidas domiciliarias se conectarán por gravedad a la alcantarilla Municipal correspondiente. En el caso de que el nivel de desagüe particular no permita la conexión por gravedad el propietario de la finca queda obligado a realizar la elevación de aguas pertinente a su costa hasta alcanzar la cota de conexión.

#### Artículo 20.

El Servicio Municipal de Alcantarillado será el responsable de las obras de ejecución de las acometidas hasta muro fachada y el coste sufragado por el solicitante.

La limpieza y reparación de las acometidas particulares se realizará por sus propietarios a su costo. En el caso de que sea necesario la apertura de zanjas en vía pública se deberá obtener la correspondiente licencia urbanística.

#### Artículo 21.

En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas circulantes por la red pública de saneamiento pudieran penetrar a los edificios a través de las acometidas particulares. Los propietarios de los edificios deberán prever esta eventualidad, disponiendo de las cotas necesarias o en su caso, instalando los sistemas antirretorno adecuados.

#### Artículo 22.

Para proteger los edificios de gases o animales que puedan circular a través de la acometida se adoptarán las siguientes medidas.

Se instalará un sifón general para cada edificio con acometida independiente.

Se dispondrá de tubería de ventilación sin sifón ni cierre, conectada con anterioridad al sifón general, tal y como viene definida en las Normas Tecnológicas de Saneamiento del M.O.P.T.

#### Artículo 23.

En el caso de que la red de saneamiento sea del tipo separativo (red de aguas negras independiente de la red de drenaje de pluviales) el propietario queda obligado a disponer de dos acometidas independientes, una para el vertido de aguas fecales y otra para las pluviales que se recojan en el edificio o parcela, ejecutadas ambas de acuerdo con los criterios técnicos del Servicio Municipal de alcantarillado de La Nucía.

El presente artículo sólo resultará exigible a aquellas licencias urbanísticas que se soliciten con posterioridad a la construcción del alcantarillado separativo de la zona.

#### Capítulo 4.- Desperfectos y reposiciones.

#### Artículo 24.

Cuando se deban ejecutar obras en vía pública que afecten a la red Municipal de Alcantarillado y que se exijan modificaciones, desvíos o reposiciones de algunos de sus elementos, será necesaria la autorización del Servicio Municipal previa.

El solicitante aportará.

a) Memoria detallada de la obra a efectuar y descripción de las afecciones a la red de saneamiento Municipal.

b) Planos de planta, secciones, perfiles longitudinales y detalles significativos de la obra a ejecutar.

c) Plan de obra y plan de mantenimiento del Servicio de saneamiento.

d) Presupuesto.

e) Aquellos otros documentos que por las características de las obras los Servicios Técnicos Municipales consideren necesario aportar.

La citada documentación irá suscrita por técnico competente.

#### Artículo 25.

En el supuesto de tratarse de obras promovidas por Servicios de éste Ayuntamiento que afecten a la red de saneamiento, no será necesaria autorización previa, bastará con el informe favorable del Servicio competente en materia de saneamiento, emitido tras supervisar el correspondiente proyecto. La supervisión del proyecto será siempre previa al inicio de las obras.

Los técnicos del Servicio Municipal responsable de las obras velarán por su correcta ejecución, de acuerdo con lo establecido en el proyecto y con las posibles correcciones introducidas en el informe de supervisión.

Si durante la ejecución de las obras surgieran circunstancias o necesidades que aconsejaran la introducción de modificaciones que afecten a la red de saneamiento, será necesario informe previo del Servicio competente en materia de saneamiento.

#### Artículo 26.

Recibida la documentación citada en el artículo 24 en el Servicio de Municipal de alcantarillado se emitirá informe sobre la idoneidad de las obras solicitadas y el cumplimiento de los preceptos señalados en esta Ordenanza.

Si se detectaran deficiencias técnicas y/o falta de documentación, se comunicará inmediatamente al interesado para su subsanación y/o aportación de la documentación técnica complementaria para poder emitir informe.

Examinados los informes técnicos y administrativos favorables, se otorgará, en su caso, la correspondiente autorización que faculte para la ejecución de obras en la red de saneamiento de titularidad Municipal. La denegación de autorización será siempre motivada.

#### Artículo 27.

Durante la ejecución de las obras de modificación de la red de saneamiento, los Servicios técnicos controlarán, de oficio, la sujeción de las mismas a la Normativa aplicable y en su caso a las condiciones particulares que pudieran haberse incluido en la autorización concedida.

Si se detectasen infracciones a la Normativa o una incorrecta ejecución de la obra que pudiese afectar al desarrollo normal de la red Municipal de saneamiento, los Servicios técnicos extenderán el modelo de Acta de infracción especificado en los Anexos, en la que se señalen las deficiencias detectadas.

Examinada dicha Acta, la Alcaldía podrá ordenar la paralización preventiva de las obras y la apertura del expediente sancionador correspondiente.

#### Artículo 28.

En ningún caso se permitirá la ejecución de obras que afecten a la red de saneamiento sin contar con la oportuna autorización Municipal.

Si se estuvieran ejecutando obras sin autorización, la Alcaldía dará inmediatamente orden de paralización, hasta la obtención de la misma.

Se procederá a la apertura del expediente sancionador correspondiente requiriendo al responsable de la ejecución de las obras sin autorización a los efectos de aportar documentación necesaria para la legalización de las mismas, si procede.

En el caso de que se constate la realización de obras no adecuadas a lo dispuesto en la Normalización de Elementos de Saneamiento de La Nucía y/o en la presente Ordenanza, se otorgará un plazo al responsable de las obras para que reponga a su costa la red de saneamiento a la situación anterior a las obras, eliminándose todos los añadidos y modificaciones introducidas y asegurando un perfecto desagüe de las aguas negras y pluviales de que se trate.

#### Artículo 29.

En caso de riesgos higiénico-sanitarios por acumulación o filtraciones de aguas fecales o riesgos de inundaciones debido al bloqueo, interrupción o conexiones deficientes o inadecuadas de los conductos que componen la red de saneamiento, el Ayuntamiento podrá, por iniciativa propia y tras la apertura del correspondiente expediente sancionador, reponer la red a la situación original.

Se valorará el costo de la reposición según el cuadro de precios vigente aprobado por el Ayuntamiento y se remitirá al responsable de las deficiencias para su abono.

#### Artículo 30.

Queda terminantemente prohibido dejar restos de obra, escombros u otros materiales en el interior de la red de saneamiento, debiendo procederse a su retirada inmediata por la empresa que ejecuta las obras de reposición o modificación de la red de saneamiento.

## Capítulo 5.- Permiso de conexión.(integrado en licencia de obra)

### Artículo 31.

Se define en la presente Ordenanza el permiso de conexión como la autorización Municipal para ejecutar las obras necesarias para la construcción de acometidas particulares que unan la red Municipal de saneamiento con las redes interiores de los edificios.

El permiso de conexión tendrá carácter de licencia urbanística y tiene por objeto aprobar el trazado propuesto por el titular de la instalación, así como las características y plazos de ejecución.

### Artículo 32.

El permiso de conexión se otorgará de conformidad con lo previsto en las Normas Urbanísticas del PGOU de La Nucía y en los artículos 191 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, así como cualquier legislación complementaria o normas que lo sustituyan.

### Artículo 33.

La concesión de la licencia Municipal de obras de urbanización, podrá llevar consigo implícitamente el permiso de conexión a la red Municipal de saneamiento existente, siempre y cuando venga completamente definido en la documentación técnica necesaria para la obtención de la licencia urbanística correspondiente.

### Artículo 34.

El solicitante del permiso de conexión, independientemente de una licencia de obras, aportará planos de planta y secciones representativas a escala E 1:100 de la acometida arqueta de registro y conexión con el pozo de la red Municipal de saneamiento.

### Artículo 35.

Para la obtención del permiso de conexión asociado a una licencia urbanística de edificación el solicitante de la licencia presentará, además de la documentación exigida para la licencia, un plano de la red de desagüe interior del edificio en planta y sección a escalas E 1:100 o E 1:50 detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea.

El otorgamiento de la licencia conllevará implícitamente el permiso de conexión.

## Capítulo 6.- Inspección de obras.

### Artículo 36.

Por los Servicios correspondientes del Ayuntamiento se ejercerá la inspección y vigilancia de la red Municipal de saneamiento, con objeto de detectar la ejecución de obras en vía pública que puedan afectar a la red y comprobar que las mismas se realizan de acuerdo con los preceptos señalados en la presente Ordenanza.

### Artículo 37.

Las inspecciones y controles podrán ser realizados, a iniciativa del Ayuntamiento a cualquier obra que afecte al subsuelo de las vías públicas cuando éste lo considere oportuno.

También se efectuarán inspecciones de oficio para comprobar el cumplimiento de la Normativa vigente sobre saneamiento, dentro del trámite de ejecución de la licencia urbanística correspondiente.

### Artículo 38.

El titular o responsable de las obras facilitará a los inspectores el acceso a las distintas zonas de trabajo a fin de que puedan proceder a la realización de su cometido.

Igualmente, deberá mostrar a los inspectores la necesaria autorización Municipal que ampare la ejecución de las obras, así como los datos e información que éstos le soliciten relacionados con dicha inspección.

### Artículo 39.

Se levantará un Acta de Inspección, realizada con los datos de identificación de la empresa que ejecuta las obras, tipo de obra situación y cualquier otro hecho que se considere oportuno hacer constar por ambas partes. Este Acta se firmará por el inspector y el responsable de la ejecución de las obras, a la que se hará entrega de una copia de la misma.

### Artículo 40.

En el caso de detectar infracciones a la Normativa vigente sobre saneamiento o de ejecutarse obras sin licencia

o autorización, los Servicios técnicos procederán a levantar el Acta de Infracción (Anexo IV de la Ordenanza) con la documentación que en ella se demanda, a la que acompañarán copia del Acta de la inspección realizada.

### Artículo 41.

La inspección y control Municipal sobre las obras que afecten a la red de saneamiento se producirá tanto a obras de titularidad pública o privada, independientemente del tipo de licencia urbanística otorgada que ampare la ejecución de las obras.

## Título IV.- Régimen sancionador.

### Capítulo 7.-Infracciones.

### Artículo 42.

Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se determina en el artículo siguiente.

### Artículo 43.

#### 1. Se considera infracción leve:

a) Comenzar obras que afecten a la red general de saneamiento sin la correspondiente autorización o permiso municipal.

b) Proceder a la conexión de acometidas domiciliarias o efectuar vertidos a la red general sin el correspondiente permiso previo.

c) Omitir información al Ayuntamiento sobre las características de las obras, acometidas a la red y vertidos; o de las modificaciones en el proceso que afecten a la obra, acometida o vertido.

d) Exceder el plazo concedido por el Ayuntamiento para la reposición de los desperfectos causados o aplicación de las medidas correctoras ordenadas.

e) Cualquier acción u omisión que contravenga lo prevenido en la presente Ordenanza, y que a juicio de los inspectores, en atención a sus consecuencias, se califique de leve.

#### 2. Se consideran infracciones graves:

a) La reincidencia en faltas leves, en el plazo de un año.

b) Los supuestos catalogados como leves, cuando las consecuencias de ellos derivadas supongan un grave perjuicio económico o contaminante.

c) Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo sin haberlo realizado, que estén afectados por limitaciones sin respetar éstas o que supongan riesgo para la salud.

d) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida.

e) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones cuando el precintado o clausura de los mismos haya sido dispuesto por la Administración Municipal.

f) Descuidar el mantenimiento y conservación de las instalaciones de saneamiento particulares, tanto en conducciones como en trapas.

g) Las acciones u omisiones que contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza causen daño a las instalaciones de alcantarillado o saneamiento de la Nucía, cuya valoración se encuentre entre 3.000 € y 30.000 €.

#### 3. Infracciones muy graves:

a) Reincidencia en faltas graves, en el plazo de tres años.

b) La producción a la red de saneamiento de daños muy graves que imposibiliten o reduzcan ostensiblemente la capacidad de desagüe de aguas pluviales.

c) Realizar vertidos prohibidos o incontrolados a la red de acequias o la red de saneamiento.

d) Todas aquellas actuaciones que afecten a la red de saneamiento produciendo retenciones de aguas negras que puedan suponer riesgos higiénico-sanitarios para la población.

e) Las acciones u omisiones que contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza causen daño a las instalaciones de alcantarillado o saneamiento de la Ciudad, cuya valoración sea superior a 30.000 €.

f) El incumplimiento de la orden de suspensión de vertidos.



**Artículo 44.**

En la correspondiente Acta de Infracción, ya sea por vertidos o por ejecución de obras en la red de saneamiento, el técnico que la suscriba deberá indicar expresamente:

1. Artículos de la presente ordenanza que se infringen.
2. Estimación de los daños.
3. Riesgos a las personas o las cosas.
4. Propuesta de medidas a adoptar por el Ayuntamiento,

de acuerdo con el capítulo 14.

**Capítulo 8.- Sanciones.****Artículo 45.**

Las infracciones de los preceptos establecidos en esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía con multa hasta el máximo que autorice la Ley.

La cuantía de la multa será fijada atendiendo a la gravedad de la infracción, al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración por parte del infractor, el grado de culpabilidad del responsable y demás circunstancias que pudieran concurrir.

Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan los deberes que constituyen la infracción, y en caso de establecimientos industriales o comerciales, las empresas titulares de aquellos establecimientos, sean personas físicas o jurídicas.

**Artículo 46.**

Las infracciones leves podrán ser sancionadas por la Alcaldía con:

1. Suspensión de los trabajos de las obras.
2. Apercibimiento.
3. Reparación, en el plazo señalado, de los desperfectos causados.

4. Multa de 600 € por infracción, más multa de 50 €/día de exceso del plazo concedido para reparar los desperfectos causados o para introducir rectificaciones precisas para ajustarla a la autorización.

**Artículo 47.**

Las infracciones graves podrán ser sancionadas por la Alcaldía con:

1. Suspensión de los trabajos de las obras.
2. Reposición de los daños causados dentro del plazo señalado al efecto.

3. Multa de 1.000 € por infracción, más multa de 100 €/día que exceda del plazo concedido para la instalación de medidas correctoras en las instalaciones para evitar el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza.

4. Multa de 1.000 € por infracción, más multa de 100 €/día que exceda del plazo concedido para la reparación de los daños causados o para que introduzca en las obras o instalaciones las rectificaciones precisas para ajustarlas a la autorización.

**Artículo 48.**

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas por la Alcaldía con:

1. Suspensión de los trabajos de las obras.
2. Reposición de los daños causados dentro del plazo señalado al efecto.

3. Multa de 3.000 € por infracción, más multa de 300 €/día que exceda del plazo concedido para la instalación de medidas correctoras en las instalaciones para evitar el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza.

4. Multa de 3.000 € por infracción, más multa de 300 €/día que exceda del plazo concedido para la reparación de los daños causados o para que introduzca en las obras o instalaciones las rectificaciones precisas para ajustarlas a la autorización.

**Artículo 49.**

En el caso que la infracción cometida contra la presente Ordenanza se encuentre recogida entre los supuestos tipificados como falta leve o grave en la Ley de la Generalitat La Nucia de Actividades Calificadas, la Alcaldía podrá imponer sanciones de hasta 6.000 €, o aquella cantidad que en el futuro se establezca. Asimismo, se podrá dar traslado de la documentación existente a la autoridad competente para sancionar cuando el supuesto revista mayor gravedad.

**Artículo 50.**

Cuando de las infracciones cometidas se derivara un perjuicio higiénico-sanitario o riesgo para la salud, la Alcaldía podrá imponer una sanción de hasta 15.000 €, o aquella cantidad que en el futuro se establezca. Asimismo, en atención a su gravedad, se podrá dar traslado de los hechos a la autoridad sanitaria competente.

**Artículo 51.**

Si los vertidos producidos al alcantarillado público fuesen tóxicos y peligrosos o se realizaran en zonas fuera de la competencia Municipal, o se encontrasen prohibidos limitados por una Ley específica, la Alcaldía podrá formular denuncia a la Administración competente para la imposición de las sanciones que procedan. En el supuesto en que la infracción pudiese ser constitutiva de delito, la alcaldía dará traslado a la jurisdicción competente.

**Artículo 52.**

El procedimiento para la imposición de las sanciones correspondientes será el establecido en el R.D. 1.398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Potestad Sancionadora.

**Disposición transitoria.**

En el plazo máximo de un año las instalaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza deberán adaptarse a las prescripciones de la misma.

**Anexos****Anexo I. Normas de construcción de acometidas.**

Las acometidas de las edificaciones a la red de alcantarillado deben ser, como mínimo, de 20 centímetros de diámetro y siempre inferior al diámetro de la alcantarilla receptora. Las acometidas de imbornales y sumideros a la red de alcantarillado deben ser, como mínimo, de 30 centímetros de diámetro. Las acometidas domiciliarias y de imbornales se ejecutaran directamente a pozo de registro, queda terminantemente prohibido acometer directamente a la conducción general. La pendiente de la acometida conviene que sea no inferior al 3% aunque en casos especiales se puede llegar al 2%, siempre y cuando de el VºBº el Servicio Municipal de Alcantarillado. El eje de la acometida en la conexión debe formar un ángulo con el eje de la alcantarilla comprendido entre 90 y 45. El ángulo de 90 ofrece mayores seguridades constructivas y el de 45 mayores facilidades hidráulicas. Se ha de intentar que el trazado sea lo más continuo posible, es decir, con pendiente única. Las acometidas a alcantarillas receptoras muy profundas deben efectuarse en pozos reforzados con hormigón o mediante pozos de registro intermedios. Las acometidas deben poseer juntas totalmente estancas y el material de construcción debe ser compatible con el de la alcantarilla receptora, según establezca el Servicio Municipal de Alcantarillado. En el caso de acometidas de industrias, el albañal debe ser resistente a los agentes agresivos. Siempre debe hacerse una arqueta de registro junto a la fachada y desde esta arqueta la conducción hasta el pozo de la red.

**Características de la Red.****Material diámetro.****Acometidas:****Acometidas domiciliarias PVC.**

A. para aguas residuales GRES/ PRV 300 mm.

A. para aguas pluviales.

(imbornales y sumideros) Hormigón en masa 300 mm.

Red separativa alcantarillado PVC 400 mm. <

Conducción aguas residuales GRES <700 mm.

Hormigón en masa.

Fibrocemento.

Hormigón armado >600 mm.

PRV.

Red separativa alcantarillado PVC 400 mm. <

Conducción aguas pluviales Hormigón en masa < 700 mm.

PRV.

Hormigón armado > 600 mm.

PRV.

Red Unitaria alcantarillado PVC 400 mm. <

GRES < 700 mm.

Hormigón en masa.

Fibrocemento.

PRV.

Hormigón armado > 600 mm.

PRV.

Jointas material: junta.

Hormigón en masa: Enchufe campana armada con anillo de caucho Machiembrada.

Hormigón armado Fibrocemento PVC: Enchufe campana con anillo de caucho Junta tipo RK Junta tipo RKT Junta tipo Gibault Enchufe campana con anillo de caucho Junta Gibault o embrizada.

Soldadura.

GRES PVR: Enchufe campana con anillo de caucho Junta elástica con manguito Enchufe campana con anillo de caucho Soldadura.

Anexo II.- Documentación necesaria para la obtención del permiso de conexión a la red y el permiso de vertido.

Las instalaciones industriales y comerciales para la obtención tanto de la licencia de empalmar en la red como la autorización de vertido, deberán llevar la documentación que a continuación se detalla:

1 Nombre y domicilio social del titular del establecimiento o actividad.

2 Ubicación y características del establecimiento o actividad.

3 Agua de proveimiento: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.

4 Materias primas y auxiliares o productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades expresadas en unidades usuales.

5 Producción expresada en unidades usuales.

6 Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos y del régimen y características de las descargas de vertidos resultantes (características previas a cualquier pretratamiento).

7 Descripción de los pretratamientos adoptados en el cauce y de la efectividad prevista de los mismos. Conductos de descarga de los vertidos pretratados o no y de tramos de la red de alcantarillas donde conectar o se pretenda conectar.

8 Descargas finales a las alcantarillas. Para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de descarga, volumen y caudal, épocas y horario de descarga. Composición final de los vertidos descargados con los resultados de los análisis de puesta en marcha realizados en su caso.

9 Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidente en los elementos de almacenamiento de materias primas o productos elaborados, líquidos susceptibles de ser vertidos en la red de alcantarillas.

10 a) Planos de situación; b) Planos de red de recogida e instalaciones de pretratamiento; c) Planos de detalle de las obras de conexión, de los pozos de muestras y de los dipuestos de seguridad.

11 Todos aquellos datos necesarios para la determinación y caracterización del vertido industrial y del albañal de conexión.

Anexo III.- Modelo de actas de infracción de obras.

Acta de infracción.

Obras en la red de saneamiento.

Empresa constructora ... Emplazamiento obras ... Domicilio ... social ... Objeto de las obras ... Licencia o autorización ...

D. ... técnico Municipal del Servicio del Ciclo Integral del Agua, levanta Acta tras la inspección realizada a las obras antes mencionadas, comprobándose y constatándose lo siguiente: ...

...

...

...

hechos que infringen los siguientes artículos de la Ordenanza Municipal de saneamiento: ...

...

...

...

Se estima que los daños ocasionados a la red son ...

...

...

...

Los riesgos que se derivan de la infracción para las personas o bienes se consideran ...

...

...

...

Por todo lo cual, cabe clasificar la infracción como ... y se proponen las siguientes acciones...

...

...

...

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en La Nucía, siendo las ... horas del día ... de ... de ...

Firmado:

Anexo IV.- Modelo de actas de infracción de vertidos.

Acta de infracción por vertidos.

Red de saneamiento.

Actividad ... Emplazamiento ... Titular ... Licencia actividad ...

D. ..., Técnico Municipal del Servicio del Ciclo Integral del Agua, levanta Acta tras la inspección a la actividad antes mencionada, comprobándose y constatándose lo siguiente:

...

...

...

Hechos que infringen los siguientes artículos de la Ordenanza Municipal de saneamiento: ...

...

...

...

Se estima que los daños ocasionados a la red son ...

...

...

...

Los riesgos que se derivan de la infracción para las personas o bienes se consideran ...

...

...

...

Por todo lo cual, cabe clasificar la infracción como ... y se proponen las siguientes acciones ...

...

...

...

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en La Nucía, siendo las ... horas del día ... de ... de ...

Firmado:

Anexo V.- Modelo de actas de inspección de obras.

Acta de inspección de obras.

Red de saneamiento.

Nº funcionario inspector ... Autorización ...

Fecha ... Nº Resolución Alcaldía ... Licencia ... Nº Resolución Alcaldía ...

Emplazamiento de la obra ... Objeto de la obra ...

Empresa ... Persona responsable ...

Descripción de las afecciones a la red de saneamiento:

...

...

...

Observaciones ...

...

...

...

Croquis de la zona.

Fotografía.

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en La Nucía, siendo las ... horas del día ... de ... de ..., dejando copia de la misma a ...

Firmado:

**Anexo VI.- Definiciones básicas.**

**Proyecto de saneamiento.** Es aquel proyecto que define las obras necesarias para conducción de las aguas residuales o pluviales de una zona y el tratamiento que deben sufrir dichas aguas hasta verterlas en un cierto punto en condiciones sanitarias adecuadas.

**Red de saneamiento o red de alcantarillado.** Se entiende por red de alcantarillado el conjunto de conductos o instalaciones que en subsuelo de la población sirven para la evacuación de las aguas residuales y pluviales.

**Por alcantarilla pública.** Todo conjunto subterráneo construido o aceptado por el Excelentísimo Ayuntamiento para Servicio general de la población o de una parte de la misma y cuya limpieza y conservación realiza la Administración Municipal.

**Aguas pluviales.** Son aquellas que proceden de la escorrentía de las lluvias caídas en la cuenca objeto del saneamiento.

**Aguas residuales urbanas.** Son aquellas que proceden exclusivamente de viviendas.

**Aguas residuales industriales.** Son aquellas que proceden exclusivamente de industrias.

**Sistema unitario.** Es aquel en que la red de saneamiento se dimensiona con capacidad suficiente para absorber en un mismo conducto las aguas residuales y las pluviales de la cuenca o zona objeto del Proyecto.

**Sistema separativo.** Es aquel en que la red de saneamiento se dimensiona con capacidad suficiente para absorber solamente las aguas residuales o las pluviales de la cuenca o de la zona objeto del Proyecto. Es decir, las aguas pluviales y las aguas residuales discurren por conductos diferentes.

**Sistema pseudoseparativo.** Es aquel en que la red separativa de saneamiento de aguas residuales se dimensiona con capacidad suficiente para absorber, además de las aguas residuales de la cuenca o zona de objeto del Proyecto, las aguas pluviales de los tejados, patios y zonas impermeables de las edificaciones, pero no las aguas pluviales de los viales ni de las zonas no viales libres de edificación.

**Sistema doblemente separativo.** Es aquel sistema separativo o pseudoseparativo en que las aguas residuales urbanas y las aguas residuales industriales discurren por redes independientes.

**Sistema por gravedad.** Es aquel en que las aguas discurren a lo largo de la red por causa de la pendiente del conducto.

**Sistema por elevación.** Es aquel en que las aguas que fluyen por gravedad en un cierto punto de la red sufren una elevación por medios mecánicos, para de nuevo fluir por gravedad.

**Sistema por impulsión.** Es aquel en que las aguas en cierto punto de la red sufren una elevación por medios mecánicos, por impulsión a través de una red a presión.

**Periodo de retorno.** Es la frecuencia con la que se producen estadísticamente lluvias de la misma intensidad.

**Escorrentía.** Es el porcentaje de aguas de lluvia que no se filtra ni se evapora y que, por tanto, fluye por la superficie del terreno.

**Alcantarilla.** Es aquel conducto que conduce las aguas residuales o pluviales en el subsuelo de una población.

**Colector.** Es aquella alcantarilla o conducto más importante capaz de conducir grandes caudales y que recogen las aguas de un conjunto de alcantarillas o de un torrente.

**Rasante de un alcantarillado.** Es la cota de la parte más inferior del conducto por donde discurre el agua.

**Imbornal.** Es aquella obra que sirve para recogida y conducción a la alcantarilla de las aguas de escorrentía de una calle.

**Albañal.** Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública que sirve para transportar las aguas residuales o pluviales desde un edificio o finca a una alcantarilla pública.

**Albañal longitudinal.** Es aquel conducto subterráneo que sirve para transportar las aguas residuales o pluviales

desde un edificio o finca a una alcantarilla pública con la particularidad de que su trazado discurre en todo o en parte a lo largo de la vía pública lo que le permite admitir acometidas de albañales de las fincas del recorrido.

Acometida de edificación. Sinónimo de albañal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Nucía, 5 de marzo de 2009.

El Alcalde. Rubricado.

\*0906050\*

**EDICTO**

Don Bernabé Cano García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Nucía.

Hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de marzo de 2009, ha acordado la aprobación del Estudio de Viabilidad para la concesión de obra pública consistente en la construcción de dos pistas de pádel en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tal estudio se somete a información pública por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Nucía, 4 de marzo de 2009.

El Alcalde, Bernabé Cano García.

\*0906054\*

**EDICTO**

Don Bernabé Cano García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Nucía.

Hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de marzo de 2009, ha acordado la aprobación del Estudio de Viabilidad para la concesión de obra pública consistente en la construcción de diez pistas de tenis, cinco de pista rápida y cinco de tierra batida, en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tal estudio se somete a información pública por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Nucía, 4 de marzo de 2009.

El Alcalde, Bernabé Cano García.

\*0906055\*

**AJUNTAMENT DE PEDREGUER****EDICTE**

En relació al concurs-oposició convocat per aquest Ajuntament per a cobrir en propietat 1 plaça de Tècnic de Gestió Urbanística d'aquesta Corporació i en compliment de la resolució d'Alcaldia i del que estableixen les bases 4 i 5 de la convocatòria es fa pública la llista provisional d'aspirants admesos, tribunal qualificador i data i lloc dels exercicis:

**LLISTA PROVISIONAL  
ADMESOS**

1	APARICIO VALERO	JOSÉ JAVIER
2	BONO SAMBLANCAT	Mª JESÚS
3	CARDONA VIVES	ROSA VICENTA